



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 13126-15:2008-04

Test Certificate

Nr./ No. 42-5/14

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

D-71254 Ditzingen

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

29. Januar/ January 2015

die Anforderungen der DIN EN 13126-15
meets the requirements of DIN EN 13126-15

für das Produkt
for the product

Schiebe-Faltbeschlag GU 923/823
Sliding-folding hardware GU 923/823

in der Ausführung
in the version

Falt-Schiebe-Beschlag mit Ecklager
Fold-Slide-Hardware with corner bearing

und der Bauart
and the design

S


entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Gebrauchs- kategorie category of use	Dauerfunktions- tüchtigkeit durability	Masse mass	Feuerbe- ständigkeit fire	Gebrauchs- sicherheit safety in use	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion	Schutz- wirkung security	Ange- wendeter- Teil application part	Prüfgrößen size of limitation
-	5	130	0	1	4	-	15/3	900x1900

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 42-5/14 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das
geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 42-3/15 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 09. Juni/ June 2015


O. Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Institutsleiter/
Director of Institute




O. Lechte
Prüftechnik/
Testing Technology

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.